

Rapporto della Commissione Edilizia al Consiglio Comunale per la seduta del 14 giugno 2016

MESSAGGIO MUNICIPALE n 12/2016

Richiesta di un credito a posteriori di fr. 115'000.00 per la sostituzione dell'impianto di telecomando presso la stazione di pompaggio di Lodano, acquedotto di Maggia-Lodano

Signor Presidente, care colleghe, cari colleghi,

La Commissione Edilizia si è riunita in seduta la sera del 23 maggio scorso per approfondire la tematica in oggetto. Alla riunione ha partecipato il Municipale Fabrizio Sacchi, responsabile per conto del Municipio dei dicasteri Ambiente, Economia pubblica e sentieri, che ha risposto alle domande e agli approfondimenti richiesti dai membri della Commissione presenti.

Il MM è presentato in modo chiaro; in merito la Commissione osserva quanto segue:

- l'impianto di telecomando che gestisce i due pozzi di captazione, i due serbatoi di Lodano e Maggia, e gli allarmi attivi tramite collegamento telefonico con il responsabile acquedotti, è stato realizzato nel 1994 (22 anni fa);
- la tecnologia è ormai superata e il guasto che si è verificato a febbraio ha decretato la fine del corretto funzionamento della centrale;
- l'intervento degli specialisti non ha potuto riattivare l'automatismo nel funzionamento della centrale (causa assenza di programmi e pezzi di ricambio compatibili);
- si è potuto garantire il corretto approvvigionamento di acqua potabile ai serbatoi di Lodano e Maggia, grazie al funzionamento manuale nella gestione dell'impianto, con conseguenze economiche e di risorse umane non indifferenti;
- da notare che la nuova centralina, vista la spesa non indifferente, è già predisposta in caso di futuro intervento di messa in rete di tutti gli acquedotti, con controllo informatico;
- la commissione fa notare che i soldi per pompare l'acqua dai pozzi potrebbero essere risparmiati se si procedesse con l'ampliamento dell'acquedotto di Moghegno alla frazione di Maggia. C'è molta acqua a Moghegno che va sprecata nel troppo pieno. Con un collegamento all'acquedotto di Maggia si potrebbe evitare di pompare acqua dalla falda a Lodano.
- la commissione ritiene comunque le opere proposte necessarie e assolutamente giustificate;
- durante la seconda metà di maggio i tecnici comunali hanno constatato la rottura delle sonde e relative centraline presso i pozzi di captazione a Lodano e del serbatoio alla stazione di pompaggio, per le quali è necessaria l'immediata sostituzione;
- l'immediato intervento comporta una spesa supplementare di ca. fr. 6'000.-; i costi sarebbero superiori se non coordinati con gli interventi già previsti.


Alla luce di quanto sopra e delle considerazioni finali esposte nel MM, la Commissione invita il Consiglio Comunale a risolvere il seguente dispositivo, proponendo un emendamento al punto 1. per concedere il credito adattato in 121'000.00 a seguito degli imprevisti emersi successivamente all'allestimento del messaggio municipale.

1. E' approvato un credito il cui importo viene adattato a fr. 121'000.00 a seguito degli imprevisti emersi successivamente all'allestimento del messaggio municipale, destinato all'acquisto e sostituzione di una centrale di telecomando e di due sonde presso la stazione di pompaggio di Lodano, acquedotto di Maggia-Lodano.
2. Il credito decade se non utilizzato entro due anni dall'approvazione dello stesso da parte del competente Dipartimento.


Per la Commissione Edilizia:

Il Presidente e relatore:

Daniilo Tormen




I Commissari: Alessio Barca



Manlio Campana




Paolo Inselmini



Daniilo Mazzi



Vanessa Hohli



Aldo Pedroni



Maggia, 1 giugno 2016